



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
 Орган инспекции № RA.RU.710008
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru
 ИНН/КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
 № 37.002054.04.05.2023 от: 04.05.2023

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения
2. **Дата изготовления*:**
3. **Изготовитель*:** -, -
4. **Объем партии*:** -
5. **Цель отбора:** п.1.1. Производственный контроль
6. **Наименование объекта:** Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство "Ерёмино" Ерёминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области.
7. **Адрес объекта:** 632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная, д. 39
8. **Место отбора:** скважина; 632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол лабораторных исследований № 2970 от 04.05.2023г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Образец питьевой воды централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" п. 5 таблица 3.1 по показателю мутность, п. 556 таблица 3.13 по показателю железо.

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии, врач по общей гигиене,

эксперт для документов № 1

М.П.

О. А. Колоколов.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
 (ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Юридический адрес: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84
 Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cnso@yandex.ru
 Адрес места осуществления деятельности:
 632122, Россия, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, д. 109
 Тел/факс: 8(383) 642-07-63; E-mail: ses_tatarsk@mail.ru



RA.RU.512351

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Испытательного лабораторного центра

Блохина В.А.
 4 мая 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2970 от 4 мая 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование*	МУП ЖКХ "Еремино"	
1.2	Юридический адрес*	632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная, д. 39	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 39	
1.4	Цель исследований	п.1.1. Производственный контроль	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №115 от 24.03.2023 г.	
2	Сведения об образце:		
2.1	Код образца	005931.БТСТ.26.04.2023	
2.2	Наименование образца испытаний*	Вода питьевая централизованного водоснабжения	
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*	-	
	Юридический адрес*	-	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л, ПЭТ бутылка 1,5 л	
2.7	Объем партии*	Спецмарка*	-
2.8	Объем (количество) образца*	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	26 апреля 2023 г. 13:00 - 13:30	
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП, или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП ЖКХ "Еремино"; 632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная, д. 39 (р-он местонахождения: Кыштовский р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, скважина	
2.12	Ф.И.О. и должность, отобравшего образец; наименование организации*	Шпилька Н. А., Помощник врача эпидемиолога; ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	№ 37/10/73 от 26.04.2023 г	
2.15	Условия доставки*	Автотранспорт, сумка-холодильник	Температура*: +4 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	26 апреля 2023 г.	16 Час. 00 Мин.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий*	СанПиН 1.2.3685-21 (п. Таблица 3.1), СанПиН 1.2.3685-21 (п. Таблица 3.13), СанПиН 1.2.3685-21 (п. Таблица 3.3), СанПиН 1.2.3685-21 (п. Таблица 3.5.)	
3	Дополнительные сведения:		
	-		

**Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.*

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе	Код формы: Ц.7.02 (издание 8)
Протокол испытаний № 2970 от 4 мая 2023 г.	Действует с 16.11.2022
Данный протокол не может быть частично воспроизведён без письменного согласия ИЛЦ	стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 065146				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	26 апреля 2023 г.	16	час.	10	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	26 апреля 2023 г.	Окончание:	27 апреля 2023 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
005931.БТСТ.26.04.2023	Вода питьевая централизованного водоснабжения				
	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 °С	0	не более 50	КОЕ/1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1.
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2.

Дополнительные сведения: ОКБ - общие (обобщенные) колиформные бактерии. МУК 4.2.3690-21. Изменения №2 в МУК 4.2.1018-01

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 065147				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	26 апреля 2023 г.	16	час.	20	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	26 апреля 2023 г.	Окончание:	4 мая 2023 г.	

Средства измерений: Спектрофотометр ПРОМ ЭКО ЛАБ ПЭ 5400 В Св. № С-НН/26-09-2022/189113827 от 26.09.2022 до 26.09.2023; Весы лабораторные ВЛ -224 Св. № С-НН/26-09-2022/189113852 от 26.09.2022 до 26.09.2023; рН-метр - милливольтметр мод. рН-410, заводской номер 5609 Св. № С-НН/27-03-2023/233858964 от 27.03.2023 до 27.03.2024


Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
005931.БТСТ.26.04.2023	Вода питьевая централизованного водоснабжения				
	Запах 20 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.1
	Запах 60 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.1
	Привкус	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.2
	Цветность	13,6±2,7	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	5,05±1,01	не более 1,5 (по каолину)	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016, п. 6
	рН	6,71±0,10	в пределах 6 - 9	ед. рН	РД 52.24.495-2017
	Аммиак и ионы аммония	0,97±0,19	не более 2	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014, п. 5
	Нитриты	0,673±0,168	не более 3	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014, п. 6
	Нитраты	0,7±0,1	не более 45	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014, п. 9
	Массовая концентрация общего железа суммарно	0,54±0,13	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72, п. 2
	Сухой остаток	514,0±7,2	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Медицинский статистик
(должность)


(подпись)

С.А. Приходько
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе	Код формы: Ц.7.02 (издание 8)
Протокол испытаний № 2970 от 4 мая 2023 г.	Действует с 16.11.2022
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ	стр. 2 из 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
 Орган инспекции № RA.RU.710008
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru
 ИНН/КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 37.002061 04.05.2023 от 04.05.2023

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель*:** -, -
4. **Объем партии *:** -
5. **Цель отбора:** п.1.1. Производственный контроль
6. **Наименование объекта:** Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство "Ерёмино" Ерёминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области.
7. **Адрес объекта:** 632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная, д. 39
8. **Место отбора:** скважина №8; Новосибирская область, Кыштовский р-н, Гавриловка д, Лесная ул
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол лабораторных исследований № 2971 от 04.05.2023г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Образец питьевой воды централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" п. 3 таблица 3.1 по показателю цветность, п. 5 таблица 3.1 по показателю мутность, п. 556 таблица 3.13 по показателю железо.



Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии, врач по общей гигиене, эксперт:

OA
О. А. Колоколов.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
 (ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Юридический адрес: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84
 Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cqns@yandex.ru
 Адрес места осуществления деятельности:
 632122, Россия, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, д. 109
 Тел/факс: 8(383) 642-07-63; E-mail: ses_tatarsk@mail.ru



RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Испытательного лабораторного центра

Блохина В.А.

4 мая 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2971 от 4 мая 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование*	МУП ЖКХ "Еремино"	
1.2	Юридический адрес*	632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная, д. 39	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 39	
1.4	Цель исследований	п.1.1. Производственный контроль	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №115 от 24.03.2023 г.	
2	Сведения об образце:		
2.1	Код образца	005932.БТСТ.26.04.2023	
2.2	Наименование образца испытаний*	Вода питьевая централизованного водоснабжения	
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*	-	
	Юридический адрес*	-	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л, ПЭТ бутылка 1,5 л	
2.7	Объем партии*	Спецмарка*	-
2.8	Объем (количество) образца*	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	26 апреля 2023 г. 12:40 - 12:55	
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП, или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП ЖКХ "Еремино"; 632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная, д. 39 (р-он местонахождения: Кыштовский р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	Новосибирская область, Кыштовский р-н, Гавриловка д, Лесная ул, скважина №8	
2.12	Ф.И.О. и должность, отобравшего образец; наименование организации*	Шпилька Н. А., Помощник врача эпидемиолога; ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	№ 37/10/53 от 26.04.2023 г	
2.15	Условия доставки*	Автотранспорт, сумка-холодильник	Температура*: +4 °С
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	26 апреля 2023 г.	16 Час. 00 Мин.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий*	ГОСТ Р 59024-2020, СанПиН 1.2.3685-21 (п. Таблица 3.1), СанПиН 1.2.3685-21 (п. Таблица 3.13), СанПиН 1.2.3685-21 (п. Таблица 3.3)	
3	Дополнительные сведения:		
	-		

**Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.*

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе	Код формы: Ц.7.02 (издание 8)
Протокол испытаний № 2971 от 4 мая 2023 г.	Действует с 16.11.2022
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ	стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 065148				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	26 апреля 2023 г.	16	час.	10	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	26 апреля 2023 г.	Окончание:	27 апреля 2023 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
005932.БТСТ.26.04.2023	Вода питьевая централизованного водоснабжения				
	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 °С	2	не более 50	КОЕ/1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1.
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2.

Дополнительные сведения: ОКБ - общие (обобщенные) колиформные бактерии. МУК 4.2.3690-21. Изменения №2 в МУК 4.2.1018-01

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 065149				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	26 апреля 2023 г.	16	час.	20	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	26 апреля 2023 г.	Окончание:	4 мая 2023 г.	

Средства измерений: Спектрофотометр ПРОМ ЭКО ЛАБ ПЭ 5400 В Св. № С-НН/26-09-2022/189113827 от 26.09.2022 до 26.09.2023; Весы лабораторные ВЛ -224 Св. № С-НН/26-09-2022/189113852 от 26.09.2022 до 26.09.2023; рН-метр - милливольтметр мод. рН-410, заводской номер 5609 Св. № С-НН/27-03-2023/233858964 от 27.03.2023 до 27.03.2024


Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
005932.БТСТ.26.04.2023	Вода питьевая централизованного водоснабжения				
	Запах 20 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.1
	Запах 60 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.1
	Привкус	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.2
	Цветность	26,4±5,3	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	15,50±2,17	не более 1,5 (по каолину)	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016, п. 6
	рН	7,52±0,10	в пределах 6 - 9	ед. рН	РД 52.24.495-2017
	Аммиак и ионы аммония	0,17±0,03	не более 2	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014, п. 5
	Нитриты	<0,003	не более 3	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014, п. 6
	Нитраты	0,8±0,2	не более 45	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014, п. 9
	Массовая концентрация общего железа суммарно	0,31±0,08	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72, п. 2
	Марганец	<0,01	не более 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014, п. 6.3
	Сухой остаток	276,0±27,6	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Медицинский статистик
(должность)


(подпись)

С.А. Приходько
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе	Код формы: Ц.7.02 (издание 8)
Протокол испытаний № 2971 от 4 мая 2023 г.	Действует с 16.11.2022
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ	стр. 2 из 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
 Орган инспекции № RA.RU.710008
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru
 ИНН/КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
 № 37.002155 04.05.2023г. от 04.05.2023

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
2. **Дата изготовления*:**
3. **Изготовитель*:** -, -
4. **Объем партии*:** -
5. **Цель отбора:** п.1.1. Производственный контроль
6. **Наименование объекта:** Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство "Ерёмино" Ерёминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области.
7. **Адрес объекта:** 632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная, д. 39
8. **Место отбора:** скважина № 11; Новосибирская область, Кыштовский р-н, Гавриловка д, Лесная
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол лабораторных исследований № 3132 от 04.05.2023г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Образец питьевой воды централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" п. 556 таблица 3.13 по показателю железо, п. 5 таблица 3.1 по показателю мутность.

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии, врач по общей гигиене, эксперт:

М.П.

 **О. А. Колоколов.**



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
 (ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Юридический адрес: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84
 Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.canso@yandex.ru
 Адрес места осуществления деятельности:
 632122, Россия, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, д. 109
 Тел/факс: 8(383) 642-07-63; E-mail: ses_tatarsk@mail.ru



RA.RU.512351



Испытательная лаборатория



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Испытательного лабораторного центра

В.А. Блохина
 4 мая 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3132 от 4 мая 2023 г.

Сведения о Заказчике:			
1.1	Наименование*	Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство "Ерёмино" Ерёминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области	
1.2	Юридический адрес*	632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Ерёмино д, Центральная, д. 39	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Ерёмино д, Центральная ул, д. 39	
1.4	Цель исследований	п.1.1. Производственный контроль	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №115 от 24.03.2023 г.	
2	Сведения об образце:		
2.1	Код образца	005938.СТ.26.04.2023	
2.2	Наименование образца испытаний*	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения	
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*	-	
	Юридический адрес*	-	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:		
2.6	Тара, упаковка*	ПЭТ бутыль 1,5 л	
2.7	Объём партии*	-	
2.8	Объём (количество) образца*	1х1,5	Спецмарка* Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	26 апреля 2023 г.	12:40 - 12:55
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП, или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство "Ерёмино" Ерёминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области; 632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Ерёмино д, Центральная, д. 39 (р-он местонахождения: Кыштовский р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	Новосибирская область, Кыштовский р-н, Гавриловка д, Лесная, скважина № 11	
2.12	Ф.И.О. и должность, отобравшего образец; наименование организации*	Шпилька Н. А., Помощник врача эпидемиолога; ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 59024-2020	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	№ 37/10/53 от 26.04.2023 г	
2.15	Условия доставки*	Автотранспорт, сумка-холодильник	Температура*: +4 °C
2.16	Дата и время доставлен в ИЛЦ	26 апреля 2023 г.	16 Час. 00 Мин.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий*	СанПиН 1.2.3685-21	
3	Дополнительные сведения:		

**Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.*

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе	Код формы: Ц.7.02 (издание 8)
Протокол испытаний № 3132 от 4 мая 2023 г.	Действует с 16.11.2022
Данный протокол не может быть частично воспроизведён без письменного согласия ИЛЦ	стр. 1 из 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109			
Номер направления:	ПЗ 065151			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	26 апреля 2023 г.	16	час.	20
Даты проведения испытаний	Начало:	26 апреля 2023 г.	Окончание:	4 мая 2023 г.

Средства измерений: Спектрофотометр ПРОМ ЭКО ЛАВ ПЭ 5400 В Св. № С-НН/26-09-2022/189113827 от 26.09.2022 до 26.09.2023; Весы лабораторные ВЛ -224 Св. № С-НН/26-09-2022/189113852 от 26.09.2022 до 26.09.2023; рН-метр - милливольтметр мод. рН-410, заводской номер 5609 Св. № С-НН/27-03-2023/233858964 от 27.03.2023 до 27.03.2024


Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
005938.СТ.26.04.2023	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения				
	Аммиак и ионы аммония	0,22±0,04	2,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014, п. 5
	Массовая концентрация общего железа суммарно	0,58±0,14	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72, п. 2
	Запах 20 °С	2	<= 3	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.1
	Запах 60 °С	2	<= 3	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.1
	Мутность	15,20±2,13	не более 2,6	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016, п. 6
	Нитраты	0,6±0,1	не более 45	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014, п. 9
	Нитриты	<0,003	3,3	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014, п. 6
	Привкус	2	не более 2-3	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.2
	рН	7,27±0,10	в пределах 6-9	ед. рН	РД 52.24.495-2017
	Сухой остаток	262,0±26,2	не более 1500	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
	Цветность	15,7±3,1	не более 30	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Общая жёсткость	3,35±0,50	не более 10	° ж	ГОСТ 31954-2012, п. 4 (метод А)

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Медицинский статистик
(должность)


(подпись)

С.А. Приходько
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе	Код формы: Ц.7.02 (издание 8)
Протокол испытаний № 3132 от 4 мая 2023 г.	Действует с 16.11.2022
Данный протокол не может быть частично воспроизведён без письменного согласия ИЛЦ	стр. 2 из 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
 Орган инспекции № RA.RU.710008
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru
 ИНН/КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
 № 37.002156.04.05.2023 от 04.05.2023

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:** -, -
4. **Объем партии *:** -
5. **Цель отбора:** п.1.1. Производственный контроль
6. **Наименование объекта:** Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство "Ерёмино" Ерёминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области.
7. **Адрес объекта:** 632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная, д. 39
8. **Место отбора:** скважина; Новосибирская область, Кыштовский р-н, Верх-Чекино д
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол лабораторных исследований № 3133 от 04.05.2023г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Образец питьевой воды централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" п. 3 таблица 3.1 по показателю цветность, п. 5 таблица 3.1 по показателю мутность, п. 556 таблица 3.13 по показателю железо.

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии, врач по общей гигиене, эксперт:



63/

О. А. Колоколов.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
 (ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Юридический адрес: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84
 Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru
 Адрес места осуществления деятельности:
 632122, Россия, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, д. 109
 Тел/факс: 8(383) 642-07-63; E-mail: ses_tatarsk@mail.ru



RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Испытательного лабораторного центра

В.А. Блохина
 4 мая 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3133 от 4 мая 2023 г.

Сведения о Заказчике:			
1.1	Наименование*	Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство "Ерёмино" Ерёминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области	
1.2	Юридический адрес*	632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная, д. 39	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 39	
1.4	Цель исследований	п.1.1. Производственный контроль	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №115 от 24.03.2023 г.	
2	Сведения об образце:		
2.1	Код образца	005941.СТ.26.04.2023	
2.2	Наименование образца испытаний*	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения	
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*	-	
	Юридический адрес*	-	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-	
2.6	Тара, упаковка*	ПЭТ бутыль 1,5 л	
2.7	Объём партии*	-	
2.8	Объём (количество) образца*	1x1,5	Спецмарка* Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	26 апреля 2023 г.	12:15 - 12:30
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП, или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство "Ерёмино" Ерёминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области; 632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная, д. 39 (р-он местонахождения: Кыштовский р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	Новосибирская область, Кыштовский р-н, Верх-Чекино д, скважина	
2.12	Ф.И.О. и должность, отобравшего образец; наименование организации*	Шпилька Н. А., Помощник врача эпидемиолога; ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 59024-2020	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	№ 37/10/74 от 26.04.2023 г	
2.15	Условия доставки*	Автотранспорт, сумка-холодильник	Температура*: +4 °C
2.16	Дата и время доставлен в ИЛЦ	26 апреля 2023 г.	16 Час. 00 Мин.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий*	СанПиН 1.2.3685-21	
3	Дополнительные сведения:		
		-	

**Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.*

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе	Код формы: Ц.7.02 (издание 8)
Протокол испытаний № 3133 от 4 мая 2023 г.	Действует с 16.11.2022
Данный протокол не может быть частично воспроизведён без письменного согласия ИЛЦ	стр. 1 из 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109			
Номер направления:	ПЗ 065155			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	26 апреля 2023 г.	16	час.	20
Даты проведения испытаний	Начало:	26 апреля 2023 г.	Окончание:	4 мая 2023 г.

Средства измерений: Спектрофотометр ПРОМ ЭКО ЛАБ ПЭ 5400 В Св. № С-НН/26-09-2022/189113827 от 26.09.2022 до 26.09.2023; Весы лабораторные ВЛ -224 Св. № С-НН/26-09-2022/189113852 от 26.09.2022 до 26.09.2023; рН-метр - милливольтметр мод. рН-410, заводской номер 5609 Св. № С-НН/27-03-2023/233858964 от 27.03.2023 до 27.03.2024


Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
005941.СТ.26.04.2023	Вода питьевая централизованного водоснабжения				
	Запах 20 °С	2	≤ 3	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.1
	Запах 60 °С	2	≤ 3	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.1
	Привкус	2	не более 2-3	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.2
	Цветность	42,2±8,4	не более 30	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	17,09±2,39	не более 2,6	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016, п. 6
	рН	7,15±0,10	в пределах 6-9	ед. рН	РД 52.24.495-2017
	Аммиак и ионы аммония	1,77±0,35	2,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014, п. 5
	Нитриты	<0,003	3,3	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014, п. 6
	Нитраты	0,8±0,2	не более 45	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014, п. 9
	Общая жёсткость	3,25±0,49	не более 10	° ж	ГОСТ 31954-2012, п. 4 (метод А)
	Массовая концентрация общего железа суммарно	0,42±0,08	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72, п. 2
	Сухой остаток	728,0±10,2	не более 1500	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Медицинский статистик
(должность)


(подпись)

С.А. Приходько
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА